



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  
**СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Калининского района»**

**АКТ-СПРАВКА № \_\_\_\_\_**

о противопожарном состоянии организации (объекта)

«3» 03 2017 г.

Санкт-Петербург

Мною, начальником Пожарной части (профилактической) СПБ ГКУ «ПСО Калининского района» Кирилловым А.Ю. при проведении мероприятий по пожарно-профилактическому обследованию имущественного комплекса МО МО Пискаревский, расположенного по адресу: Пискаревский пр. 42

Совместно с представителем учреждения: Иванов Александр Борисович составлен настоящий акт

1. Наличие организационно-распорядительных документов: в наличии

- наличие приказа о назначении ответственных за ПБ \_\_\_\_\_
- наличие инструкций по правилам ПБ \_\_\_\_\_
- наличие журнала проведения противопожарных инструктажей \_\_\_\_\_
- наличие ДПД (количественный состав) \_\_\_\_\_

2. Характеристика комплексных систем безопасности объекта (КСОБ):

Отметка в наличии / исправности систем КСОБ								Обслуживающая организация
АПС	КТС	СОУЭ	ОС	СВН	СКУД	АПТ	ССКЗ	
+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-	-	-	АПС - ООО ОП Талант сервис
								КТС - ООО Калининского р-на
								ОС - ООО ОП Талант
								СВН - ООО ОП Талант
								СКУД - <u>не эксплуатируется</u>
								ССКЗ - <u>не эксплуатируется</u>

- вид оповещения СОУЭ 2-го звена

3. Прохождение сигнала на ГМЦ: да

4. Наличие первичных средств пожаротушения (далее - ПСП):

- количество, тип, дата перезарядки ПСП: 12 шт (11 - ОП-1/3) и 1 - ОП-3)

5. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода:

- наличие договора на обслуживание ВПВ отсутствует

6. Правильность эксплуатации электрооборудования:

- акты замеров сопротивления изоляции электроприборов и электрооборудования ООО Саваро - Санкт-Петербург 2016г

7. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам пожарной безопасности:

- наличие планов эвакуации, указателей и знаков пожарной безопасности на месте

8. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений имущественного комплекса

обследуемой организации (объекта): убрано в соответствии с нормами

9. Наличие СИЗов на месте

10. Наличие паспорта безопасности объекта и его соответствие предъявляемым требованиям:

(дата составления)

В целях обеспечения пожарной безопасности на имущественном комплексе учреждения, на основании ч. 1 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», Вам рекомендуется выполнить следующие противопожарные мероприятия:

- установить в фойе указатели эвакуации на боковом лестничном пролете
- убрать в подвале из подвала оборудование, в том числе радиоприемник и сервопривод в целях пожарной безопасности
- выключатель освещения на лестничном пролете заменить на выключатель с защитой от перегрева
- установить противопожарную дверь в одном из коридоров высотой не менее 2,2 м от уровня пола и в магистральном коридоре
- установить ограждение и барьер на лестнице в/этажа №2 (2,45 м)
- перенести выключатель в одном из коридоров из фойе в коридор в выключатель №2 выключатель на высоте с выключателем №1 и фойе с выключателем №3
- двери в/этажа №3 выключатель открывающийся на одну сторону

Удаление загромождений:

- освободить от загромождений и предметов мебели

Предложенные рекомендации следует учесть при составлении плана по устранению имеющихся недостатков соблюдения пожарной безопасности с указанием сроков их устранения и ответственных за это должностных лиц учреждения.

Консультации по вопросам пожарной безопасности проводятся специалистами С-ПБ ГКУ «ПС Калининского района» по пятницам с 09:30 до 12:30 по адресу: Арсенальная наб., д.13 литер «В» тел. 417-32-58

Начальник пожарной части (профилактической)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта получил(а)

(должность законного представителя юридического лица)



(фамилия, инициалы)

«03» 03 2017 г.