



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Арсенальная наб., д. 13 к.1 лит. В, Санкт-Петербург, 195009  
Тел. (812) 542-40-50, (812) 542-42-49

«3» марта 2017 г.

Санкт-Петербург

**СПРАВКА**

**о проведении тренировки по эвакуации людей  
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте**

В соответствии с требованиями п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации проведена тренировка по эвакуации людей из здания МО МО Пискаревки

Пискаревский 52  
(наименование, адрес)

**В ходе проведения тренировки по эвакуации установлено:**

1. Наличие распорядительных документов в наличии  
(приказ, план проведения тренировки по эвакуации)
2. Наличие инструкции по действиям в случае возникновения пожара и ЧС инструкция  
(соответствие нормативным актам отражение в инструкции эвакуационных мероприятий)
3. Знание сотрудниками содержание инструкций увеличено
4. Список телефонов для оповещения пожарной охраны, НАСФ, вышестоящего руководства, дежурных и аварийных служб у дежурного персонала инструкция
5. Наличие планов эвакуации и пояснительных записок к планам эвакуации инструкция  
(соответствие планов эвакуации нормативным документам)
6. Наличие, работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей: в наличии, в работе  
(срабатывание системы АПС и СОУЭ)  
оповещение 2-го типа  
(вид оповещения: звуковой, световой, речевой)
7. Обеспеченность персонала, задействованного в эвакуации, индивидуальными средствами защиты органов дыхания в соответствии с установленными нормами обеспечены
8. Обеспеченность сотрудников, задействованные в эвакуации, исправными электрическими фонарями в соответствии с установленными нормами инструкция
9. Действия сотрудников при объявлении вводной организована
10. Место сбора эвакуированных определено  
(определено/не определено)
11. Количество персонала учреждения, задействованного в эвакуации 24 чел  
18 работников и 6 посетителей
12. Проверка наличия эвакуированных организована  
(организована/не организована)

13. Состояние путей эвакуации соответствует требованиям НКР
14. Наличие средств пожаротушения исправность и готовность их к использованию исполнён, исправен
15. Объект обеспечен знаками пожарной безопасности в соответствии с установленными нормами обеспечен  
 (знаки для использования на путях эвакуации и для обозначения пожарно-технической продукции)
17. Действия руководителя организации оцениваются хорошо

В ходе разбора проведенной учебной эвакуации предлагается:

- провести в учебной в здании по эвакуации представителям организации по обеспечению КСОБ
- организовать встречу историков и пожарных
- при выводе группы эвакуируемых проводить автоматные тренировки
- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты
- провести проверку наличия средств пожаротушения

Специалист противопожарной профилактики \_\_\_\_\_ А. Ю. Кириллов  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен (а), экземпляр акта получил(а):  
Гаврилов Александр Владимирович \_\_\_\_\_ В. Б. Турсун  
 (должность законного представителя юридического лица) (фамилия, инициалы)

